

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00859/22



## ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" (АО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА").

Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 105120, Россия, город Москва, улица Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2. Адрес места осуществления деятельности: 662202, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, владение 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700038024. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709046921. Телефон: 8(39155)5-67-12, адрес электронной почты: nazarovo.tiik@gmail.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" (АО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА").

Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 105120, Россия, город Москва, улица Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2. ФИЛИАЛ "НАЗАРОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА". Адрес места осуществления деятельности: 662202, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, владение 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700038024. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709046921.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы теплоизоляционные: плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем, марок: П-75 плотностью от 40 до 75 кг/м<sup>3</sup>, П-125 плотностью от 76 до 125 кг/м<sup>3</sup>, П-175 плотностью от 126 до 175 кг/м<sup>3</sup>, П-225 плотностью от 176 до 225 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемые по СТО 47838590-003-2011 с изм. 1 «Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 9191/РС, 9192/РС, 9193/РС, 9194/РС от 06.09.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5084-АОП от 12.05.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (п. 5.1) - негорючие (НГ).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2022 по 09.10.2027**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)