

Изготовитель: ООО «ВОЛМА – Абсалямово»

Республика Татарстан, район Ютазинский, с.Абсалямово, ул. Советская, д.121

www.volma.ru

Заключение о состоянии измерений
в лаборатории № 092-21 от 29.11.2021г,
выдано ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республики Татарстан»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

146667

Гипсовая строительная плита ГСП типа А - ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) - УК 9,5 - 1200 - 2500

Дата производства

15.05.22 Номер партии

146667

Дата выдачи паспорта качества

15.05.22 Объем партии, шт/м²

2706/8118

Наименование основных показателей	Ед.изм	Нормативное значение	Фактическое значение
Длина	мм	2495-2500	2500
Ширина	мм	1196-1200	1198
Толщина	мм	9-10	9,31
Отклонение от прямоугольности, <i>не более</i>	мм	3	2
Разрушающая нагрузка при изгибе в продольном направлении, <i>не менее</i>	Н	400	505
Разрушающая нагрузка при изгибе в поперечном направлении, <i>не менее</i>	Н	160	182
Удельная эффективная активность естественных радионуклинов $A_{эфф}$, <i>не более</i>	Бк/кг	370	35,9

Заключение: Результаты испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)


Лаборант ОТК

Петрова С.Н.

подпись

ФИО

М.П.



Примечание:

Гарантийный срок хранения - 1год с момента изготовления

