

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00422/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" (ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"). Место нахождения: город Челябинск. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 454081, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 15в. ОГРН: 1087447016722, ИНН: 7447141540. Телефон: (351)771-70-00, факс: (351)771-70-27, адрес электронной почты: chel@knauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" (ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"). Место нахождения: город Челябинск. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 454081, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 15в. ОГРН: 1087447016722, ИНН: 7447141540. Телефон: (351)771-70-00, факс: (351)771-70-27, адрес электронной почты: chel@knauf.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: РФ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ и влагостойкие ГВЛВ, выпускаемые по ГОСТ Р 51829-2001 «Листы гипсоволокнистые. Технические условия (с Поправкой)». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

23.62.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:
Протоколы испытаний: № 7824/РС от 29.01.2021, № 7565/РС от 07.10.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4323-АОП от 09.09.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1). Срок хранения - не менее 1 (одного) года с даты изготовления при хранении в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами отдельно по видам и размерам.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

08.02.2021

по

07.10.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Шитиков Владимир Юрьевич

инициалы, фамилия

Литвинов В.А.

инициалы, фамилия